

COMUNE DI ELMAS

PROVINCIA DI CAGLIARI
via Arma Azzurra, 1 - 09034 Elmas

Ordinanza sindacale n.° 15 del 21 marzo 1996

Oggetto: Lavori di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento fognario delle via Bronte.

Il Sindaco

Premesso che in data odierna è stato segnalato il mal funzionamento dell'impianto di sollevamento fognario sito nella via Bronte, con la conseguente fuoriuscita di liquami nella via Balestrieri;

Constatato dai tecnici comunali, a seguito di sopralluogo, il blocco di entrambe le pompe sommerse dell' impianto indicato in oggetto, determinando così una paralisi completa dello stesso impianto e dello smaltimento delle acque nere;

Dato atto che attualmente è in corso lo svolgimento della gara d'appalto per la manutenzione degli impianti di sollevamento fognario, e l'Amm.ne si trova sprovvista di una ditta specializzata per la manutenzione ordinaria degli impianti di che trattasi;

Vista la relazione dell'Ufficio Tecnico, nella quale viene segnalata l'impossibilità dello stesso ufficio ad intervenire per mancanza di mezzi e personale specializzato, e che occorre per ripristinare urgentemente detto impianto onde evitare problemi igienico-ambientali, sbloccare una pompa probabilmente ostruita, revisionare la restante pompa, sostituire una saracinesca bloccata e verificare il quadro di comando delle pompe stesse, avvalendosi di una ditta specializzata;

Vista inoltre la presenza, presso il cantiere comunale, di una pompa di eguali caratteristiche, della quale se riavvolto il motore elettrico, consentirebbe di averne una di scorta in caso di eventuali simili urgenze;

Visto pure la disponibilità immediata della ditta specializzata EDILIZIA LOI snc - via Sulcitana Elmas -, che attualmente detiene la manutenzione ordinaria delle reti fognarie, ad eseguire i lavori necessari di riparazione delle pompe attualmente non funzionanti;

Preso atto che per detti lavori di somma urgenza, l'Ufficio Tecnico ha previsto la seguente spesa (esclusa Iva) così ripartita:


- sbloccaggio di una pompa sommersa probabilmente intasata compreso l'onere per lo smontaggio, controllo, pulizia, collegamenti elettrici e rimontaggio:	£. 1.000.000
- smontaggio di una pompa, compresi i collegamenti elettrici compreso il trasporto per la verifica:	£. 400.000
- verifica e riavvolgimento di n.° 2 pompe sommerse:	£. 3.000.000
- montaggio, compreso i collegamenti elettrici, di n.° 2 pompe;	£. 800.000
- pulizia delle tubazioni dalle ostruzioni e montaggio di una nuova saracinesca in sostituzione di una attualmente bloccata:	£. 1.000.000
- verifica e controllo del quadro di comando, compresa la sostituzione di tutte le parti difettose:	£. 500.000
Totale	£. 5.700.000

Dato atto che occorre intervenire urgentemente al fine di evitare la fuoriuscita di ulteriori liquami che causerebbero problemi igienico sanitari, ed anche inquinamento ambientale;

Visto l' art. 38 della Legge n.° 142/90;

Ordina

- 1) all'Ufficio Tecnico di avvalersi della Ditta EDILIZIA LOI snc - via Sulcitana Elmas - per l'esecuzione dei lavori esposti in premessa;
- 2) all'Ufficio Tecnico il controllo e Direzione degli stessi lavori;
- 3) di dare atto che per i lavori di che trattasi è stata stimata una spesa presunta di £. 6.700.00 + Iva al 19% per una spesa complessiva di £. 7.973.000;
- 4) di liquidare la ditta a consuntivo, previa presentazione di regolare fattura, vistata dall'Ufficio Tecnico per la regolarità dei lavori;
- 5) all'Ufficio di Ragioneria di effettuare una prenotazione di impegno sul bilancio comunale, per la spesa indicata al punto n.° 3;
- 6) agli Uffici competenti la redazione della proposta di delibera per l'impegno di spesa, entro 30 gg. dall' emissione della presente.



Il Sindaco
Giovanni Ruggeri

La presente sarà notificata a:
- Ditta EDILIZIA LOI snc - via Sulcitana Elmas - ;
- Ufficio Tecnico - Sede -
- Ufficio Ragioneria - Sede -
- Ufficio Segreteria - Sede-

varie:pompa.wri