

# COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09030 (Provincia di Cagliari)

## POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n 98

### I L S I N D A C O

Vista la nota n° 10830/15094 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari con la quale segnala che a seguito del sopralluogo presso la rivendita g.p.l. in bottiglia da 75 Kg. sita in Elmas - Via Buscaglia n° 22 (att. 3b D.M. 16.02.1982) é stata riscontrata la presenza:  
- di un totale di 425 Kg. di g.p.l. staccati, quantitativo di gran lunga superiore ai 75 Kg. autorizzati;  
- nonchè di recipienti portatili (bombole /pieni da 25 Kg.);

Considerato che i rischi per l'attività in questione sono ipotizzabile in relazione agli eventi d'incendio e/o esplosione rapportati alla quantità di g.p.l. presente;

Ritenuto necessario provvedere in merito a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il T.U. Leggi Sanitarie;

Vista la Legge 08.06.1990, n° 142;

Visto lo Statuto Comunale;

### O R D I N A

alla ditta Sarigu Maria Rosaria, titolare della omonima rivendita g.p.l. sita in via Buscaglia n° 22 - Elmas, di provvedere con decorrenza immediata dalla notifica della presente:

- alla rimozione dei quantitativi di g.p.l. in eccedenza (rispetto a quello di 75 Kg. autorizzati) e la consegna alla ditta fornitrice per la custodia in sicurezza;
- di detenere nella rivendita solo recipienti portatili g.p.l. (bombole) fino alla capacità massima di 15 Kg.

Si avverte la ditta interessata che in caso di inosservanza si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice penale.

### D E M A N D A

Alla Forza pubblica e al Comando di Polizia Municipale il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Elmas, li 24/10/86

IL SINDACO  
(Giovanni Ruggeri)



La presente é inviata:

- All'Albo pretorio comunale;
- All'U.T.C. sede;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Stazione dei Carabinieri  
CA/S.Avendrace in Selargius.
- Al Comando provinciale Vigile del Fuoco - Cagliari

PM/MP/ms

c:\qa\test\ordin\gas